

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
- Osiedle Mieszkaniowe Latte przy ul. Sokratesa 7 w Warszawie.

Zestawienie urządzeń INSTALACJI WENTYLACJI podlegających czynnościom gwarancyjnym

Obiekt: **Osiedle Latte**

Adres: **ul. Sokratesa 7 , 01-909 WARSZAWA (Bielany)**

Projekt: **HANNA GOŚCIŃSKA RTL SPIRO**

Branża: **Instalacje wentylacji** Wykonawca: **HANNA GOŚCIŃSKA RTL SPIRO**

Zestawienie wymaganych przeglądów i ich częstotliwości dla utrzymania gwarancji Instalacja wentylacji

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja urządzenia	Zakres czynności	Częstotliwość	Kto wykonuje	Producent/serwis
1	Wentylator mieszkaniowy	Lokale mieszkalne	Czyszczenie filtra	Co 2 miesiące	Lokator po uprzednim zapoznaniu się z dtr urządzenia	HARMANN POLSKA Sp. z o.o. Kokotów 703 32-002 Kokotów tel.: (12) 650 20 30 e-mail: biuro@harmann.pl
2	Wentylator kanałowy TD	Pom. Separatora, hydroformia, śmietnik, węzeł ciepły, rozdzielnie elektryczne, przedsionki, hol windy, rowerownia	Okresowe czyszczenie, wymiana łożysk	Czyszczenie co 6 miesięcy, wymiana łożysk po około 40 000 godzinach pracy	Czyszczenie może wykonać przeszkolony konserwator z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych, wymiana łożysk serwis producenta	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl
3	Wentylator kanałowy IBF/EC-355S 230V, 50 HZ	Stacja trafo	Okresowe czyszczenie, sprawdzenie luzu na łożyskach, oględziny silnika i okablowania	Czyszczenie co 6 miesięcy,	Czyszczenie może wykonać przeszkolony konserwator z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych,	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl

**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
- Osiedle Mieszaniowe Latte przy ul. Sokratesa 7 w Warszawie.**

					wymiana łożysk serwis producenta	
4	Szafa sterująca zasilająca system wentylacji garażu Venture Logic-Power	Główna rozdzielnia elektryczna	Sprawdzenie poprawności działania, stan połączeń	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl
5	Wentylatory pożarowe typu ASE	Garaż, dach +7	Zgodnie z DTR	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl
7	Wentylator bytowy AFC	Dach +8	Zgodnie z DTR	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl
8	Klapy przeciwpożarowe mcr FID	Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego – garaż	Sprawdzenie stanu korpusu oraz czy nie występują przeszkody które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzenia, sprawdzenie stanu uszczelek	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	„MERCOR” S.A. ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk (+48) 58 341 42 45 (+48) 58 341 39 85 mercormercor.com.pl
9	Wentylatory strumieniowe	Garaż	Sprawdzenie stanu technicznego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie współdziałania z	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Ul.. Mokra 27 05-092 Kiełpin tel.: (22) 751 2031 e-mail: ventrue@venture.pl

**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
- Osiedle Mieszaniowe Latte przy ul. Sokratesa 7 w Warszawie.**

			systemem detekcji, czyszczenie wentylatorów, wymiana łożysk			
10	Detektory CO i LPG	Garaż	Sprawdzenie współdziałania z wentylatorami bytowymi, sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, kalibracja urządzeń co 3 lata	Co 12 miesięcy	Serwis producenta	HEKATO ELECTRONICS SP. Z O.O. ul. Karpacka 22, 54-617 Wrocław
<u>Wszystkie przeglądy muszą być wpisywane do "Książki Przeglądów"</u>						

Brak dokonywania obowiązkowych przeglądów serwisowych będzie podstawą do utraty gwarancji producenta. W przypadku wystąpienia usterki bez aktualnego przeglądu serwisowego, usterka będzie usuwana odpłatnie.

Przeglądy serwisowe należy wykonywać w oparciu o informacje zawarte w DTR-kach lub instrukcjach eksploatacji urządzeń.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przeglądów zostały zawarte w oryginalnych kartach gwarancyjnych lub w DTR-kach do urządzeń