

Wykaz urządzeń i systemów podlegających przeglądom serwisowym

L.p.	Nazwa, typ	Producent	Kontakt serwis	Data rozpoczęcia gwarancji	Okres gwarancji	Miejsce wbudowania	Obowiązkowe przeglądy serwisowe
1	Separator substancji ropopochodnych SEKOT-PSC CE	UGOS	serwis@ugos.com.pl		24 miesiące	Pom. separatora	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc, Okresowe przeglądy z czyszczeniem przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia do utylizacji odpadów co najmniej 1x w roku
2	Pompa Zatapialna Wilo Rexa Mini3	Wilo	biuro@sanit.waw.pl		12 miesięcy	Pom. separatora	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc
3	Pompa Zatapialna Wilo 32/8	Wilo	biuro@sanit.waw.pl		12 miesięcy	Węzeł cieplny, pom. przyłącza wody	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc
4	Zestaw hydroforowy Belsan ZHUSV 9.4.2/SDB	BELSAN	biura@sanit.waw.pl		2 lata do daty uruchomienia	Pom. przyłącza wody	Podpisanie umowy z serwisem producenta, przeglądy serwisowe co 6 miesięcy
5	Centrale wentylacyjne	VTS	climacity@wp.pl		24 miesiące	Dach	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc, kontrola pracy wentylatora
6	Wentylatory kanałowe R	Rosenberg	climacity@wp.pl		36 miesięcy	Cały obiekt	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc, kontrola pracy wentylatora
7	Wentylator dachowy DV	Rosenberg	climacity@wp.pl		36 miesięcy	Dach	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc, kontrola pracy wentylatora
8	Węzeł Cieplny	SANIT	biuro@sanit.waw.pl		24 miesiące	Węzeł cieplny	Obowiązkowy regularny przegląd konserwatora, Ogólny przegląd przed sezonem grzewczym, Dokładny przegląd urządzeń przez autoryzowany personel 1 x w roku
9	Aparat grzewczo wentylacyjny VTS Volcano VR 2	VTS	biuro@sanit.waw.pl		24 miesiące	Garaż	Obowiązkowy przegląd konserwatora 1x miesiąc